

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
на внутрішнє газопостачання

№ 467-10/P від 08.06.2017 р.

Замовник: ТОВ "Підприємство "Будконтракт".

I. Характеристика об'єкта замовника

1. Назва: **40-квартирний житловий будинок.**
2. Місце розташування: **м. Бровари, вул. Фельдмана, 1/1.**

II. Розрахункові параметри

1. Місце забезпечення потужності залишається без змін: газопровід середнього тиску Ду 150 мм, що прокладений по вул. Фельдмана.
2. Точка приєднання об'єкта Замовника: *внутрішньоплощадковий газопровід низького тиску.*
3. Технічна (пропускна) потужність замовлена в точці приєднання: 106,0 м³/год.
4. Проектний тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 0,3 МПа.
5. Розрахунковий тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 0,1 МПа.
6. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку): *межа території об'єкту.*


III. Вихідні дані для проектування газових мереж

1. При проектуванні газових мереж внутрішнього газопостачання (від точки приєднання до газових приладів Замовника), будівництво яких забезпечується Замовником, необхідно передбачити:
 - встановлення вимикаючого пристрою за межами території об'єкту;
 - встановлення єдиного вузла обліку газу для житлового будинку (технічні вимоги додаються);
2. Вимоги до точок приєднання та вузлів обліку природного газу третіх осіб (за їх наявності):
 - поквартирне встановлення газових плит, опалювальних приладів та лічильників газу, рекомендовано з віддаленим доступом (газове обладнання повинно бути сертифіковане);
 - передбачити умови вентиляції газифікованих приміщень та відвід димових газів від газового обладнання.
3. Після погодження з усіма зацікавленими установами та до початку будівництва проектно-кошторисну документацію необхідно погодити у виробничо-технічному відділі ПАТ "Київоблгаз" за адресою: м. Київ, просп. Свободи, 2 "Г".

IV. Додаткові вимоги та рекомендації до технічних умов

1. Проекти газових мереж внутрішнього газопостачання та комерційного вузла обліку газу і його складових мають бути розроблені з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем, ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання", ПБСГ та інших нормативних документів, діючих на час їх розробки.
2. Проектно-кошторисну та виконавчо-технічну документацію передати у виробничо-технічний відділ ПАТ "Київоблгаз" в паперовому та електронному вигляді (формат для проектно-кошторисної документації - JPEG або PDF, формат для кошторисної документації - IMS або BSDU).

Головний інженер



Ю.М. Ігнатенко